

**Investor:** Synthesia, a.s.  
**Objednatel:** Synthesia, a.s.  
**Kódové značení:** 7520 SO01 5 07 5 01 A0  
**Zakázkové číslo:** 00414-7520-1-61-002-001-0  
**Počet stran:** 2

## Rekonstrukce velínu a ASRTP x MaR centrovek Bowas, E11

SO 01 VELÍN

### PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY S NÁLEŽITOSTMI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

## Kabelová listina

### D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, vč. bleskosvodů

Vypracoval: Milan Dedek .....

Kontroloval: Jaroslav Šmerda .....

Schválil: Bc. Lukáš Musil .....

Brno, listopad 2024

KABEL				KABELOVÁ TRASA			DÉLKA KABELU	POZNÁMKA	REV.
č.	ČÍSLO KABELU	TYP	PRŮŘEZ	ROZVÁDEČ	OBJEKT	SPOTŘEBIČ			
1	WL00	CYKY-J	4x6	RS1	E11	ROZVÁDEČ RV1	45		A0
3	RV1_WL1	CYKY-J	3x2,5	RV1	E11	ZÁSUVKOVÝ OKRUH 1	5		A0
4	RV1_WL2	CYKY-J	3x2,5	RV1	E11	ZÁSUVKOVÝ OKRUH 2	10		A0
5	RV1_WL3	CYKY-J	3x2,5	RV1	E11	ZÁSUVKOVÝ OKRUH 3	13		A0
6	RV1_WL4	CYKY-J	3x2,5	RV1	E11	ZÁSUVKOVÝ OKRUH 4	16		A0
8	RV1_WL5	CYKY-J	3x1,5	RV1	E11	SVĚTLA	20		A0
9	RV1_WL6	CYKY-J	3x1,5	RV1	E11	NOUZOVÉ SVÍTIDLO	10		A0
12	RV1_WL7	CYKY-J	3x2,5	RV1	E11	VZT jednotka 1.1	8		A0
13	RV1_WL8	CYKY-J	3x2,5	RV1	E11	Venkovní klima 2.1	10		A0
14		SYKFY	2x2x0,5		E11	Venkovní klima 2.1	10	Pro nástěnný ovládač	A0
15		SYKFY	2x2x0,5		E11	VZT jednotka 1.1	10	Pro nástěnný ovládač	A0