

LEGENDA

EPS	STÁVAJÍCÍ ústředna EPS
DTS	NOVÁ ústředna DTS
CO	NOVÁ Řídící jednotka detekce CO
	Detektor plynu CO
	Vedení pro připojení detektoru CO
	Lineární teplotní optický kabel DTS - 1. a 2. kanál
	Lineární teplotní optický kabel DTS - 3. kanál
	Lineární teplotní optický kabel DTS - 5. a 6. kanál
	Lineární teplotní optický kabel DTS - 7. a 8. kanál

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	CHODBA, SCHODIŠTĚ	32,15
102	NAPÍNACÍ STANICE	11,55
103	GENERÁTORY MAGNETŮ	9,28
104	VELÍN ZAUHLOVÁNÍ	52,44
105	NAPÍNACÍ STANICE	33,67
106	PROSTOR PŘESÝPACÍ ST	67,34
107	NABÍJECÍ STANICE	11,20
108	GARÁŽ ELEKTROKARŮ	65,41
109	GARÁŽ	157,98
110	DÍLNA	48,06
111	DÍLNA	50,73
112	ÚDRŽBÁŘSKÁ DÍLNA	16,65
113	ÚDRŽBÁŘSKÁ DÍLNA	20,93
114	ÚDRŽBÁŘSKÁ DÍLNA	17,22
115	WC	2,55
116	CHODBA	4,59
117	WC	1,35
118	WC	1,35
119	CHODBA	7,12
120	"MIMO PROVOZ"	19,18
121	POSILOVACÍ ČERPACÍ ST.	55,10

VELÍN ZAUHLOVÁNÍ

OBJEKT ZL2/5



Trasy nových kabelových vedení budou vedeny stejnou trasou jako bylo vedeno původní vedení EPS

AFRY
ÅF PÖYRY

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	0330T23
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	10/2023

AKCE: ÚPRAVA ROZVODŮ EPS V OBJEKTU ZL2/5 A ZAUHLOVACÍCH MOSTECH

NÁZEV:
SYNTHESIA PARDUBICE
EPS – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
PŮDORYS OBJEKTU ZL2/5 A ZAUHLOVACÍCH MOSTŮ

MĚŘÍTKO: –
FORMÁT: A4
REVIZE: 00

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	LIST:
Petr Novotný	Petr Novotný	0330T23_01	D3