OBJEKT RY53

OBJEKT RY52

SO 02 - VÝROBNÍ BUDOVA

SO 01 - SOCIÁLNÍ BUDOVA



LEGENDA NOVÉ:

- AUT. OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ –DEMONTOVANÝ
- AUT. OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ –NOVÝ
- AUT. OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ –DEMONTOVANÝ V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ
- HOUKAČKA – DEMONTOVANÁ
- HOUKAČKA – NOVÁ
- HOUKAČKA – DEMONTOVANÁ V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ
- KRABICE ROZVODNÁ
- Linkový kabel 2x0,8
- Kabel se zaručenou integritou činnosti při požáru

LEGENDA STAVAJÍCÍ:

- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- AUT. OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- Ex AUT. KOMBINOVANÝ HLÁSIČ SE SOKLEM IP44 V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ
- Dx AUT. TEPELNÝ HLÁSIČ SE SOKLEM IP44 V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ
- SEx PLAMENNÝ HLÁSIČ V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ NA DRŽÁKU S KLOUBEM
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- Ex TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ
- HOUKAČKA
- Px HOUKAČKA IP44
- HOUKAČKA IP67 V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ
- ZENEROVA BARIÉRA
- VSTUPNÉ/VÝSTUPNÍ PRVEK
- Linkový kabel 2x0,8
- Linkový kabel 2x0,8 v Ex
- Linkový kabel 2x0,8 se zaručenou integritou činnosti při požáru
- Kabel se zaručenou integritou činnosti při požáru

STAVEBNÍ ÚPRAVY RY53
Synthesia, a.s.
SBU Organická chemie
objekt RY53

INVESTOR – STAVBA
SYNTHESIA, a.s.
Semtín 103
530 02 Pardubice
tel:

Autorizační razítko:

ASTOR KOMPLEX s.r.o.
Přemyslova 1285/38, 500 06 Hradec Králové, T:495 261 145, HOTLINE:602 113 009
IČO:47469781, DIČ:CZ47469781
info@astorkomplex.cz,www.astorkomplex.cz
Vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2869

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

STUPEŇ DOKUMENTACE	ZODPOV. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
Dokumentace pro provádění stavby	Ing. Bohuslav Strnad	Ing. Bohuslav Strnad

ČÁST DOKUMENTACE : **1.4.9 Elektrická požární signalizace** — DATUM 10/2024 — MĚŘÍTKO ~~~~~

OBSAH : **SCHÉMA** — ČÍSLO VÝKRESU **1.4.9.4** — PARÉ :