

OBJEKT RY 53	
PODLAŽÍ +4,80 M	
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI
2.01	SKLAD OBALŮ
2.02	SKLAD OOPP
2.03	VÝTAH
2.04	SKLAD PRACOVNÍHO NÁŘADÍ
2.05	SCHODIŠTĚ
2.06	PŘEDSÍŇ WC
2.07	WC
2.08	CHODBA
2.09	SKLAD PRACOVNÍHO NÁŘADÍ
2.10	SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ
2.11	SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ
2.12	ELEKTROROZVODNA
2.13	SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ
2.14	SKLAD OOPP

Ve 2.NP nebudou probíhat změny umístění prvků EPS

Ovládaná zařízení:

Vypnutí VZT zařízení

Pro vypnutí VZT zařízení bude vyveden výstup 24VDC do rozvaděče silnoproudu pole 2A m.č. 2.12 Elektrorozvodna.

Výstup bude aktivován Poplachem EPS v objektu RY53

Otevření oken CHUC

Pro otevření oken CHUC bude vyveden bezpotenciální výstup do Bezpečnostní centrály PAN SCU m.č. 2.05 Schodiště.

Výstup bude aktivován Poplachem EPS v objektu RY53

Monitorovaná zařízení:

Porucha větrání oken CHUC

Pro signalizaci poruchy bude veveden výstup z vypnutí VZT zařízení bude vyveden bezpotenciální výstup z Bezpečnostní centrály PAN SCU do vstupu 01 koppleru EPS 08/04/301/04.

Vstup bude naprogramován jako technická informace z objektu RY53.

LEGENDA EPS:

- ROZVODNICCE EPS
- VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ KOPPLER
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ Ex STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ (NEDEMONTOVANÝ)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ Ex STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- SIRÉNA STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- SIRÉNA Ex STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ NOVÝ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ NOVÝ
- KRABICE ROZVODNÁ
- SIRÉNA NOVÁ
- VÝSTUP / VSTUP EPS
- KABEL STÁVAJÍCÍ
- KABEL ČIDLA NOVÝ
- KABEL SIRÉNY, VÝSTUPY NOVÝ

STAVEBNÍ ÚPRAVY RY53

Synthesia, a.s.
SBU Organická chemie
objekt RY53

INVESTOR – STAVBA
SYNTHESIA, a.s.
Semtín 103
530 02 Pardubice
tel:

Autorizační razítko:

ASTOR KOMPLEX s.r.o.
Pivovarská 1280/28, 500 06 Hradec Králové, T+420 261 142, HOTLINE:603 113 009
E-mail: info@astorkomplex.cz, www.astorkomplex.cz
Vydal Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
STUPEŇ DOKUMENTACE	ZODPOV. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
Dokumentace pro provádění stavby	Ing. Bohuslav Strnad	Ing. Bohuslav Strnad
ČÁST DOKUMENTACE : 1.4.9 Elektrická požární signalizace	DATUM 10/2024	MĚŘÍTKO ------
OBSAH : DISPOZICE EPS PODLAŽÍ +4,80m	ČÍSLO VÝKRESU 1.4.9.3	PARÉ :