

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !

Schémata při pohledu na okno z exteriéru.

OZN NA VÝK	PLO- CHA	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARV A	POZN.
					1. NP	2. NP	CE LK				
PL1	6,0	2400/2500		<p>Plastové okno čtyřkřídlové, horní křídla otevíravá, spodní pevná, otevírání horních křidel pomocí EL – okno umístěno v CHÚC Okno bude dodáno včetně :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektromotorická oliva ZV Elimatic - Instalační příbal k olivě ZV Elimatic - Vypínací elektronika pro pohon PAN LP integrovaná do olivy - Konzole pro pohon - Protikus pro lineární pohony - Bezpečnostní centrála PAN SCU - Bezpečnostní tlačítko HSE-H, s resetem a ukazateli "POŽÁR," "OK," a "PORUCHA – 1 ks - Bezpečnostní tlačítko HSE - F, bez ukazatelů – 2 ks - Instalační materiál - Doprava a montáž - Provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení a vyhotovením dokladu o provedení montáže, funkční zkoušce a kontrole požárně bezpečnostního zařízení <p>Dodavatel systému požárního odvětrání – PAN elektro Dodavatel okna PKS, okno bude dodáno včetně požárního odvětrání</p>	-	1	1	Celoobvodové	Dvojsklo $U_w \leq 1,2$ W/m ² .K Zasklení opatřeno ochrannou folií proti rozletu střepů	Bílé	Okna TZI=II neprůzvučnost 30-34 dB

[illegible]