

OBJEKT RY 53	
PODLAŽÍ ±0,00 M/-1,10 M	
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI
1.02	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI
1.03	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI
1.04	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI
1.05A	SKLAD HK III. A IV. TŘ.NEBEZPEČNOSTI
1.05B	SKLAD PEVNÝCH HOŘLAVÝCH LÁTEK
1.06	SKLAD HK III. A IV. TŘ.NEBEZPEČNOSTI
1.07	SKLAD PEVNÝCH HOŘLAVÝCH LÁTEK
1.08	SKLAD POMOCNÉHO MATERIÁLU
1.09A	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI
1.09B	SKLAD PEVNÝCH HOŘLAVÝCH LÁTEK
1.10	VÝTAH
1.11	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI
1.12	SCHODIŠTĚ
1.13	CHODBA
1.14	PŘEDSÍŇ WC
1.15	WC
1.16	KOMPRESOROVNA
1.17	SKLAD VÝROBKŮ
1.18	VENKOVNÍ RAMPA SILNIČNÍ
1.19	VENKOVNÍ RAMPA ŽELEZNIČNÍ

Stávající demontované hlásiče budou instalované na podhledech v 1.NP s ohledem na úpravu dispozic a instalaci osvětlení. Doplnění nových hlásičů EPS je provedeno vzhledem k úpravě dispozic a pokrytí prostorů hlásičem. Budou využity i stávající hlásiče v provedení Ex, které nebudou propojeny přes zenerovy bariéry, jelikož se nenachází v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Tlačítkové hlásiče budou doplněny dle PBŘ. Stávající neadresné tlačítkové hlásiče v provedení Ex budou propojeny na adresné vstupy kopplerů (stávající řešení).

LEGENDA EPS:

- ROZVODNICCE EPS
- VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ KOPPLER
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ Ex STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ (NEDEMONTOVANÝ)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ Ex STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- SIRÉNA STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- SIRÉNA Ex STÁVAJÍCÍ (DEMONT)
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ NOVÝ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ NOVÝ
- KRABICE ROZVODNÁ
- SIRÉNA NOVÁ
- VÝSTUP / VSTUP EPS
- KABEL STÁVAJÍCÍ
- KABEL ČIDLA NOVÝ
- KABEL SIRÉNY, VÝSTUPY NOVÝ

STAVEBNÍ ÚPRAVY RY53
Synthesia, a.s.
SBU Organická chemie
objekt RY53

INVESTOR – STAVBA
SYNTHESIA, a.s.
Semtín 103
530 02 Pardubice
tel:

Autorizační razítko:

ASTOR KOMPLEX *
ASTOR KOMPLEX s.r.o.
IČO=47469781; DIČ=CZ47469781
Pivovarská 1282/2A, 500 06 Hradec Králové, T+FAX 495 261 142, HOTLINE/602 113 009
Email: astorkomplex@astorkomplex.cz
Vedoucí Kvalitního podniku v Královéhradeckém kraji, cenář C, výroba 2860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

STUPEŇ DOKUMENTACE	ZODPOV. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
Dokumentace pro provádění stavby	Ing. Bohuslav Strnad	Ing. Bohuslav Strnad

ČÁST DOKUMENTACE : **1.4.9 Elektrická požární signalizace**

DATUM 10/2024 | MĚŘÍTKO _____

OBSAH : **DISPOZICE EPS PODLAŽÍ +0,00m**

ČÍSLO VÝKRESU **1.4.9.2**

PARÉ :